

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction générale de l'Aviation civile

Service national d'ingénierie aéroportuaire

Département SNIA Centre et Est

Pôle Ingénierie Opérationnelle et Patrimoine de Lyon

DREAL

guichet unique autorisations environnementales

Nos réf. : **N°AU-08-2019-23**

Vos réf. : votre courriel du 5/03/2019

Affaire suivie par : Anne Saulnier

snia-urba-lyon-bf@aviation-civile.gouv.fr

Tél. : 04 26 72 65 40 - Fax : 04 26 72 65 69

LYON LE 18 avril 2019

Objet : Autorisation Environnementale AEU_08_2019_23 – Parc éolien de la Gohélière

S:\08-ARDENNES\EOLIEN\2019.08.005 AE Parc de la Goheliere_NEOEN\Avis DGAC_08_2019_23 la goheliere.docx

Textes de référence :

1. Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation.
2. Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne (en vigueur à partir du 1^{er} février 2019).

Par courriel cité en référence, vous sollicitez un avis sur une demande d'autorisation environnementale présentée par la SAS centrale éolienne la Gohélière (NEOEN), pour l'implantation de 9 éoliennes sur les communes de YONCK et LA BESACE dans les conditions suivantes :

| | LATITUDE. | LONGITUDE | ALTITUDE AU SOMMET (M) | HAUTEUR HORS SOL (M) | ALTITUDE A LA BASE (M) |
|-----------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| E9 | 49°33'44"400"N | 5°2'13"100"E | 433,5 | 164,5 | 269 |
| E8 | 49°33'47"600"N | 5°1'56"300"E | 420,5 | 164,5 | 256 |
| E7 | 49°34'7"800"N | 5°2'9"600"E | 441,5 | 164,5 | 277 |
| E6 | 49°34'5"300"N | 5°1'49"600"E | 433,5 | 164,5 | 269 |
| E5 | 49°33'30"700"N | 4°58'43"500"E | 375,5 | 164,5 | 211 |
| E4 | 49°33'44"600"N | 4°59'12"300"E | 398,5 | 164,5 | 234 |
| E3 | 49°33'52"500"N | 4°58'51"900"E | 393,5 | 164,5 | 229 |
| E2 | 49°34'2"200"N | 4°58'41"000"E | 398,5 | 164,5 | 234 |
| E1 | 49°34'12"400"N | 4°58'22"900"E | 400,5 | 164,5 | 236 |

Je vous informe que ce projet n'est pas situé dans une zone grevée de servitudes aéronautiques et radioélectriques gérées par l'Aviation civile et n'aura pas d'incidence au regard des procédures de circulation aérienne

En conséquence, **je donne mon accord pour la réalisation de ce parc ainsi que pour son exploitation.**

.../..

REMARQUES POUR LE PETITIONNAIRE à inclure dans l'arrêté :

- les éoliennes devront être équipées d'**un balisage diurne et nocturne réglementaire**, en application de l'arrêté de référence en vigueur au moment de la réalisation du parc.
- le guichet DGAC devra être informé de la date du levage des éoliennes dans **un délai de 3 semaines avant le début des travaux** pour la publication du NOTAM (par mail à : snia-urba-lyon-bf@aviation-civile.gouv.fr).

Se soustraire à ces obligations de communication pourrait entraîner la responsabilité du demandeur en cas de collision d'un aéronef avec l'éolienne.

Par ailleurs,

- Dans le cas d'utilisation d'engins de levage, d'une hauteur supérieure à 80 mètres nécessaires à la réalisation des travaux, il sera impératif de prévoir **un balisage diurne et nocturne réglementaire**).

Les coordonnées géographiques, l'altitude du point d'implantation des éoliennes ainsi que la hauteur hors tout des ouvrages achevés devront être fournies au guichet DGAC (par mail) en temps utile. En retour, le guichet DGAC précisera au demandeur la procédure à suivre en cas de panne de balisage, en vue d'assurer l'information aéronautique des usagers aériens.

L'Adjoint du chef du SNIA centre-est

Mathieu Durand

